Maßnahmen aus Energieaudit nach DIN EN 16247-1 11/2023

- Veröffentlichung der Maßnahmen: 31.10.2024

Nr.	Prio	Maßnahmenbezeichnung	Herkunft der Maßnahme	berechnete Einsparung kwh/a	wirtschaftlich durchführbar	Status
1	C	Nutzung Photovoltaik	Energieaudit 2023	125.720	nein	offen
2	A	Druckluftleckage W1	Energieaudit 2023	2.283	ja	In Bearbeitung
3	C	Wärmeerzeugung Heizungssystem und WW Liegenschaft 1	Energieaudit 2023	670.532	nein	offen
4	B	Beleuchtung Umstellung auf LED	Energieaudit 2023	28.896	nein	Teilweise in der Umsetzung
5	C	Wärmeerzeugung Heizungssystem und WW Liegenschaft 2	Energieaudit 2023	670.532	nein	offen
6	A	Druckluftleckage W2	Energieaudit 2023	1.953	ja	In Bearbeitung